



**PRZEDSIĘBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPLNEJ
I GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ**
Spółka z o.o.

18-500 KOLNO ul. Witosa 4

NIP 291-01-12-895

REGON 451086334

KONTO BS KOLNO 84875400040000710020000010

Tel. (0-86) 278-31-79

Fax. (0-86) 278-31-92

Kolno, dnia 30.08.2015 r.

Nr. rejestracyjny – 12/DGWŚ/2016

**Warunki techniczne
podłączenia do ulicznej sieci wodociągowej, ulicznej sieci kanalizacji sanitarnej**

Inwestor: Przedsiębiorstwo Inżynieryjno - Usługowe Inżynieria PRO - EKO Sp. z o. o., 43 - 382 Bielsko Biala, ul. Strażacka 37, działająca w imieniu Miasta Kolno.

Adres inwestycji: Projektowany Międzygminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kolnie, nr geod. działki 306/2, 307/4, 307/1.

W odpowiedzi na wniosek dotyczący wydania warunków technicznych zaopatrzenia w wodę, odbioru ścieków sanitarnych z projektowanego PSZOKu na działkach o nr geod. 306/2, 307/4, 307/1 przy Oczyszczalni Miejskiej w Kolnie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej i Gospodarki Wodno-Ściekowej Spółka z o.o. w Kolnie uprzejmie informuje, że:

- I.** Zapewnia dostawę wody do tego budynku na cele socjalno-bytowe w ilości 0,2 m³/d oraz na cele przeciwpożarowe w ilości 10 l/s (określonej we wniosku) ze studni wodomierzowej znajdującej się przy bramie wjazdowej na terenie obiektu Oczyszczalni po spełnieniu przez inwestora niżej wymienionych warunków:
- przyłącze wodociągowe inwestor wykona na własny koszt, na podstawie uzgodnionej z PEC i GW-Ś Spółka z o.o. w Kolnie dokumentacji technicznej, która zawierać powinna, co najmniej:
 - plan sytuacyjny przyłącza wykonany na kopii aktualnej mapy zasadniczej,
 - profile podłużne z naniesionymi urządzeniami przyłącza oraz z naniesionymi i odpowiednio oznaczonymi innymi, istniejącymi urządzeniami i sieciami (energetycznymi, telekomunikacyjnymi, itp.),
 - opis techniczny projektowanego przyłącza,
 - PEC i GW-Ś Spółka z o.o. w Kolnie nie wyraża zgody na wykonanie instalacji wodociągowej przeciwpożarowej włączonej w instalację wodociągową socjalno-bytową obiektu, należy zaprojektować oddzielną niezależną instalację przeciwpożarową od instalacji socjalno-bytowej.
- II.** Przyjmie z tego budynku ścieki bytowe do istniejącej studni kanalizacji sanitarnej znajdującej się przy budynku administracyjnym Oczyszczalni po spełnieniu przez inwestora niżej wymienionych warunków:
- a) przyłącze kanalizacyjne inwestor wykona na własny koszt, na podstawie uzgodnionej z PEC i GW-Ś Spółka z o.o. w Kolnie dokumentacji technicznej, która zawierać powinna, co najmniej:
 - plan sytuacyjny przyłącza wykonany na kopii aktualnej mapy zasadniczej,
 - profile podłużne z naniesionymi urządzeniami przyłącza oraz z naniesionymi i odpowiednio oznaczonymi innymi, istniejącymi urządzeniami i sieciami (energetycznymi, telekomunikacyjnymi, itp.),
 - opis techniczny projektowanego przyłącza,
 - b) włączenia należy dokonać do jednej z istniejących w ulicy Milewskiego naprzeciw posesji studni rewizyjnej sieci ulicznej kanalizacji sanitarnej,
 - c) przyłączenie wykonać rurami kanalizacyjnymi kielichowymi PVC Ø 160 mm z rdzeniem litym łączonymi uszczelkami gumowymi ze spadkiem 1, 5% w kierunku sieci ulicznej,
 - d) minimalne przykrycie rur kanalizacyjnych przyłączenia ziemią z wykopu o grubości, co najmniej 1,2 m. W wypadku mniejszej warstwy ziemi /wypłycenia przykrycia/ należy wykonać odpowiednie docieplenie,
 - e) na posesji w pobliżu jej granicy oraz na wszystkich złamaniach trasy przyłączenia kanalizacji sanitarnej należy zamontować pośrednie studnie rewizyjne.
 - e) na studniach rewizyjnych wykonanych z PVC zamontować stożki odciążające.

UWAGI KOŃCOWE DOTYCZĄCE WARUNKÓW:

1. Zrealizowane roboty przed zasypaniem inwestor winien zgłosić na piśmie do PEC i GW-Ś Spółka z o.o. w Kolnie w celu dokonania ich odbioru technicznego, oraz do geodety w celu wykonania inwentaryzacji powykonawczej.
2. Włączenie do sieci wodociągowej oraz do sieci kanalizacji sanitarnej zostanie wykonane odpłatnie przez upoważnionego pracownika PEC i GW- Ś Spółka z o.o. w Kolnie po uprzednim zgłoszeniu /również na piśmie/ przez inwestora gotowości do ich wykonania.
3. Inwestor winien również na piśmie zgłosić gotowość zawarcia umowy z PEC i GW-Ś Spółka z o.o. w Kolnie na dostawę wody i odbiór ścieków.
4. Rozliczenie za odprowadzane ścieki bytowo - gospodarcze następować będzie na podstawie zużycia wody, której ilość będzie określana odczytem wodomierza zainstalowanego na instalacji wodociągowej.
5. Kategorycznie zabrania się zasypywania wykopu przed dokonaniem odbioru technicznego.
6. Zawarcie umowy na dostawę wody i odbiór ścieków warunkuje się:
 - pozytywnym odbiorem technicznym robót związanych z wykonaniem przyłączy,
 - przekazaniem PECiGW-Ś Sp. z o.o. w Kolnie inwentaryzacji powykonawczej przyłączy.
7. Rzędne posadowienia istniejących sieci oraz studni nie uległy zmianie, przyłącza należy zaprojektować na podstawie aktualnej mapy terenu.

Warunki techniczne ważne są w okresie dwóch lat licząc od daty wydania. Nie stanowią one zezwoleń na realizację robót w pasie drogowym oraz na terenie niebędącym własnością inwestora.

Powyższe warunki uzgodniono z kierownikiem:
działu gospodarki wodno-ściekowej.

KIEROWNIK
GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ

.....*Mariusz Rakowski*.....
(podpis)

PREZES ZARZĄDU

.....*Dariusz Andrzej Gąsiewski*.....
(pieczęć i podpis)

STAROSTWO POWIATOWE
w KOLNIE
18-500 Kolno, ul. 11 Listopada 1
tel. 86 278 48 83, fax 86 278 20 92

Za zgodność
z oryginałem

ENERGII I Ciepłota
GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ Sp. z o.o.
18-500 KOLNO, ul. Wincentego Witosa 4
Sąd Rejonowy w Białymstoku
XII wydział Gospodarczy KRS nr 0000007939
Kapitał Zakładowy 16 116 000 zł
NIP 291-01-12-895 tel. 86 278 31 79
imię i nazwisko

Kolno, dnia 11.08.2016

.....
adres zamieszkania

.....
numer telefonu

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że na podstawie zawartych umów z dostawcami mediów posiadamy zapewnioną stałą dostawę mediów tj.

- Energii elektrycznej,
- wody
- odbiór ścieków sanitarnych

w ilości niezbędnej dla potrzeb własnych Zakładu oraz planowanej inwestycji polegającej na budowie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych realizowanego na terenie działkach nr 306/2, 307/1, 307/4, obręb ewidencyjny 0001 Kolno

STAROSTA W KOLNO
18-500 Kolno, ul. 11 Listopada 1
tel. 86 278 43 83, fax 86 278 43 92

PREZES ZARZĄDU

inż. Dariusz Andrzej Gasiewski

podpis

Za zgodność
z oryginałem