

ROZDZIELNICA RK:
WNĘKOWA, IP40, DRZWI PEŁNE Z ZAMKIEM, 4x24 mod.

$P_i = 8,5kW$

$k_j = 0,4$

$P_s = 3,6kW$

$\cos\varphi = 0,93$

$I_B = 5,4A$

Samoczynne wyłączenie zasilania
Układ sieci TN–S 400/230V

Inwestycja:

PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO STADIONU MIEJSKIEGO PIŁKARSKO-LEKKOATLETYCZNEGO NA TERENIE OBEJMUJĄCYM DZIAŁKI NR EWID. 1404/1, 1404/3, 1404/4, 1405/1, 1405/11, 1405/12, 1405/13, 1405/14, 1405/15, 1405/16, 1405/17, 1405/18, 1405/19, 1405/20, 1660/8; OBR. EWID. NR 0001, KOLNO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ W KOLNIE PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO 40

Obiekt:

BUDYNEK WEJŚCIA GŁÓWNEGO

Inwestor:

MIASTO KOLNO
ul. Wojska Polskiego 20
18-500 Kolno

Jednostka projektowa:

Ptaszyński Architektura
ROMAN PTASZYŃSKI
ul. dr Ireny Białówny 9/6
15-437 Białystok

Faza opracowania:

PROJEKT WYKONWACZY

Rysunek:

Schemat zasilania – rozdzielnica RK

Branża:		
Instalacje elektryczne	Nr upraw.:	Podpis:
Projektant:		
mgr inż. Wojciech Grudziński	BU/138/92	

Projekt jest chroniony prawem autorskim. Projekt architektoniczny jest projektem nadrzędnym, wszystkie niezgodności konsultować z Głównym Projektantem.

Nr proj.:	Skala:	Data:	Nr rys.:	Rev.
PT-32/2016	1:100	25.04.2017	E-10	A