

Lokalizacja proj. SO+ZK wg PZT.

Poszczególne oprawy podłączać do kolejnych faz, zapewniając równomierność.



Samoczynne wyłączenie zasilania

Układ sieci TN–S 400/230V

UKŁAD STEROWANIA OŚWIETLENIEM US



K1–K3 – STYCZNIK 2NO, 230V, 25A
P1–P3 – PRZEŁĄCZNIK 1–0–2, 16A
P0 – PRZEŁĄCZNIK OBROTOWY 1–0
PA – PROGRAMATOR ASTRONOMICZNY, DWUKANAŁOWY, JEDEN KANAŁ – OŚW. NOCNE

Inwestycja:

PROJEKT ZAMIENNY PRZEBUDOWY
ISTNIEJĄCEGO STADIONU MIEJSKIEGO
PIŁKARSKO-LEKKOATLETYCZNEGO
W ZAKRESIE WYKONANIA SKWERU MIEJSKIEGO
NA TERENIE OBEJMUJĄCYM
DZIAŁKI NR EWID. 1404/4, 1405/20;
OBR. EWID. NR 0001, KOLNO
WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ
W KOLNIE PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO 40

Inwestor:

Miasto Kolno
ul. Wojska Polskiego 20,18-500 Kolno

Jednostka projektowa:

Ptaszyński Architektura
ROMAN PTASZYŃSKI
ul. dr Ireny Białówny 9/6
15-437 Białystok

Faza opracowania:

Projekt budowlany

Rysunek:

SCHEMAT PROJ. ZŁĄCZA KABLOWEGO/
SZAFKI OŚWIETLENIOWEJ (ZK+SO)

Branża:

Instalacje elektryczne:	Nr upraw.:	Podpis:
Projektant:		
mgr inż. Wojciech Grudziński	BŁ-138/92	
Sprawdzający:		
mgr inż. Marek Jodkowski	BŁ-63/02	

Projekt jest chroniony prawem autorskim.
Projekt architektoniczny jest projektem nadrzędnym,
wszystkie nieścisłości konsultować z Głównym Projektantem

Nr proj.:	Skala:	Data:	Nr rys.:	Rev.
PT-3/2019	BRAK	30.05.2019	E-3	A