INSTALACJA C.O.
RZUT II PIĘTRO SKALA 1:100





OZNACZENIA

LEGENDA :
- Przewód zasilający c.o.
- Przewód powrotny c.o.
- Grzejnik
- Typ, głębokość/Wysokość grzejnika [mm]
- Długość grzejnika [m]
- Numer pomieszczenia
- Temperatura wewnętrzna
- Zapotrzebowanie na ciepło
- Średnica działki
- Strumień ciepła

Wymagane grubości izolacji podano w tabeli poniżej:

Wymagania izolacji cieplnej przewodów i komponenów	
Rodzaj przewodu lub komponentu	Min. gr. izolacji cieplnej (materiał 0,035 W/(m*K)
Ø wewn. do 22 mm	20 mm
Ø wewn.od 22 do 35 mm	30 mm
Ø wewn. od 35 do 100 mm	równa średnicy wewnętrznej rury

UWAGA:
Na grzejnikach na klatce schodowej zamontować osłony.

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ II PIĘTRA

OZN.	NAZWA POMIESZCZENIA	POWIERZCHNIA [m²]	POSADZKA
3.1	KOMUNIKACJA	165,50	CERAMIKA
3.2	SALA LEKCYJNA	46,98	WYKŁADZINA RULONOWA
3.3	SALA LEKCYJNA	46,55	WYKŁADZINA RULONOWA
3.4	MAGAZYN	4,81	CERAMIKA
3.5	SALA LEKCYJNA	48,56	WYKŁADZINA RULONOWA
3.6	BIURO	17,35	WYKŁADZINA RULONOWA
3.7	BIURO	13,96	WYKŁADZINA RULONOWA
3.8	MAGAZYN	15,53	WYKŁADZINA RULONOWA
3.9	SALA LEKCYJNA	49,33	WYKŁADZINA RULONOWA
3.10	MAGAZYN	18,06	WYKŁADZINA RULONOWA
3.11	SALA LEKCYJNA	49,76	WYKŁADZINA RULONOWA
3.12	SALA LEKCYJNA	49,59	WYKŁADZINA RULONOWA
3.13	PRZEDSIONEK WC	4,95	CERAMIKA
3.14	WC MĘSKI	6,91	CERAMIKA
3.15	PRZEDSIONEK WC	4,75	CERAMIKA
3.16	WC DAMSKI	7,80	CERAMIKA
3.17	KOMUNIKACJA	28,30	CERAMIKA
3.18	HOL	12,03	CERAMIKA
3.19	SALA LEKCYJNA	28,18	WYKŁADZINA RULONOWA
3.20	SALA LEKCYJNA	43,42	WYKŁADZINA RULONOWA
	RAZEM POWIERZCHNIA	690,50	





JT	JT Architecture Ltd Farfield Park, Rotherham S63 5DB Adres do korespondencji: Nieżywięć 104 77-300 Człuchów		tel. kom. 0 509 093 621 tel. kom. 0 605 835 076 e-mail: jt-projekt@wp.pl www.jtarchitecture.pl
Inwestor: Adres:	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI UL. WOJSKA POLSKIEGO 22 18-500 KOLNO		
Obiekt:	BUDYNEK OŚWIATOWY		
Adres:	18-500 KOLNO UL. WOJSKA POLSKIEGO 22 DZ. NR 1844/2		
Temat:	MODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1		
Nazwa rysunku:	INSTALACJA C.O. RZUT II PIĘTRA.	Rys. nr S8	Skala 1:100
Autorzy opracowania:	Imię i Nazwisko uprawnienia		Data Podpis
Projektant:	mgr inż. ANNA RZOŃCA upr. do proj. i kierowania robotami bud. bez ograniczeń w spec. inst. w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepln., went., gaz. wod. kan. nr. upr. POM/0007/PWBS/17		15.05.2021r.