

Miasto Kolno
ul. Wojska Polskiego 20
18-500 Kolno

RG.271.1.2022

Odpowiedź na zapytanie wraz ze zmianą treści SWZ

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą” na „**Modernizacja Stadionu Miejskiego piłkarsko-lekkoatletycznego w Kolnie**”.

Do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia (zwanej dalej „SWZ”). Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy udziela odpowiedzi:

Zapytanie nr 1:

Proszę o sprostowanie, że w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu określonego w pkt 5.1.4.3. SWZ tj.

5.1.4.3. Warunki dotyczące określonej sytuacji finansowej lub ekonomicznej (zgodnie z art. 115 ustawy Pzp) - Zamawiający uzna warunek udziału w postępowania za spełniony jeśli Wykonawca wykaże że:

- a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości minimum 8 000 000,00 zł (osiem milionów złotych)
- b) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia minimum na kwotę 8 000 000,00 zł (osiem milionów złotych).

6.6 Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, o których mowa poniżej.

6.7. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:

6.7.1. w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

- a) Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem,
- b) Dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.
- c).....
- d).....

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych. Zamawiający w Odpowiedzi Zamawiającego nr 2 z dnia 18.02.2022 r. zmienił treść SWZ dodając do punktu 6.7.1 SWZ literę c) o brzmieniu: „posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości minimum 8 000 000,00 zł (osiem milionów złotych)” oraz dodając do punktu 6.7.1 się literę d) o brzmieniu: „jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia minimum na kwotę 8 000 000,00 zł (osiem milionów złotych). Zamawiający nie określa wymagań w jaki sposób Wykonawca ma udokumentować spełnienia powyższych warunków.

Zapytanie nr 2:

W związku z prowadzonym przez Zamawiającego postępowaniem oraz odpowiedziami z dnia 15.02.2022 r nr. RG.271.1.2022. Zamawiający zmodyfikował listę dokumentów przedmiotowych określających jakość oferowanej nawierzchni poliuretanowej typu FULL PUR jest :

3) Punkt 3.6.1.2) SWZ otrzymuje brzmienie:

„Dla proponowanej nawierzchni poliuretanowej Full PUR:

- a) certyfikat IAAF dla oferowanej nawierzchni (Product Certificate),
 - b) aktualny atest PZH dla oferowanej nawierzchni lub dokument równoważny z terenu UE,
 - c) autoryzację producenta nawierzchni, wystawioną dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię,
 - d) kompletny raport z badania niezależnego laboratorium posiadającego akredytację WA potwierdzający wymagane wartości parametrów nawierzchni, wydany celem uzyskania certyfikatu (Product Certificate),
 - e) raport na zgodność z aktualną normą PN-EN 14877-2014 w zakresie spełnienia pozostałych parametrów nie wyszczególnionych w raporcie WA,
- było :

2) Dla proponowanej nawierzchni poliuretanowej Full PUR:

- a) Autoryzację producenta nawierzchni wystawioną dla wykonawcy (oferenta) dotyczącą konkretnego zadania, wraz z potwierdzeniem gwarancji
- b) Certyfikaty World Athletics (IAAF) Class 1 dla obiektów wykonanych w warunkach klimatycznych zbliżonych do panujących w Polsce wykonanych z oferowanego systemu nawierzchniowego odpowiadającego wyszczególnionym parametrom,
- c) Certyfikat produktu World Athletics (IAAF) „Product Certificate” dla oferowanej nawierzchni.
- d) Aktualny kompletny raport z badania na zgodność z regulacjami World Athletics (IAAF), wydany w celu uzyskania certyfikatu produktowego World Athletics (IAAF), potwierdzający wyszczególnione powyżej parametry World Athletics (IAAF), oraz raport z badań niezależnego laboratorium potwierdzający pozostałe parametry.
- e) Kompletny raport z badań odporności na zamrażanie (mrozoodporność), wykonany przez akredytowane laboratorium, potwierdzający określone wymagania.
- f) Raport z badań z WWA (wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne) potwierdzający spełnienie wymagań zgodnie z obowiązującymi europejskimi regulacjami (REACH).
- g) Kompletny raport z badania na zgodność z normą PN-EN 14877: 2014 potwierdzające pozostałe niewyszczególnione parametry. Nie dopuszcza się wyników badań z różnych raportów ani zbiorczych podsumowań wyników z różnych raportów.
- h) Kompletny raport z badania na zgodność z ochroną środowiska naturalnego wykonane przez niezależne laboratorium posiadające akredytację, potwierdzające wymagane wyszczególnione maksymalne zawartości metali ciężkich,
- i) Aktualny atest higieniczny PZH lub dokument równoważny,
- j) Badanie niezależnej jednostki upoważniającej do badań na podstawie akredytacji potwierdzające uzyskanie klasyfikacji ogniowej na poziomie min Cfl S1.
- k) Aktualny dokument potwierdzający wdrożenie przez producenta nawierzchni polityki zarządzania jakością – EN ISO 9001.

Prosimy o udzielenie odpowiedzi jaki był zamysł Zamawiającego i czy lista dokumentów dotyczących drugiego rodzaju nawierzchni tj. nawierzchni prefabrykowanej kauczukowej także ulega zmianie?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający w Odpowiedzi Zamawiającego nr 1 z dnia 15.02.2022 r. zmienił treść SWZ w punkcie 3.6.1.2) jedynie w kwestii wymagań dla proponowanej nawierzchni poliuretanowej Full

PUR. Zamawiający nie zmienił wymagań dla proponowanej nawierzchni prefabrykowanej kauczukowej.

Zapytanie nr 3:

W związku z prowadzonym przez Zamawiającego postępowaniem opisał listę dokumentów przedmiotowych określających jakość oferowanej nawierzchni prefabrykowanej kauczukowej w następujący sposób :

1. Celem potwierdzenia zgodności oferowanych robót zamawiający wymaga załączenia do oferty następujących przedmiotowych środków dowodowych:

1) Dla proponowanej nawierzchni prefabrykowanej kauczukowej:

a) Autoryzację producenta nawierzchni wystawioną dla wykonawcy (oferenta) dotyczącą konkretnego zadania, wraz z potwierdzeniem gwarancji

b) Certyfikaty World Athletics (IAAF) Class 1 dla obiektów wykonanych z oferowanego systemu nawierzchniowego odpowiadającego wyżej wyszczególnionym parametrom

c) Certyfikat produktu World Athletics (IAAF) „Product Certificate” dla oferowanej nawierzchni.

d) AKTUALNY kompletny raport z badań wykonanych przez niezależne akredytowane przez WA laboratorium badające nawierzchnie sportowe potwierdzające parametry techniczne nawierzchni wyszczególnione powyżej, wydany w celu uzyskania certyfikatu produktowego WA,

e) Kompletny raport z badania na zgodność z normą PN-EN 14877: 2014 potwierdzające pozostałe niewyszczególnione powyżej parametry,

f) Kompletny raport z badania na zgodność z ochroną środowiska naturalnego wykonane przez niezależne akredytowane laboratorium, potwierdzające wymagane maksymalne zawartości metali ciężkich wyszczególnione powyżej,

g) Aktualny atest higieniczny PZH lub dokument instytucji równoważnej z krajów UE,

h) Badania potwierdzające klasyfikację reakcji na ogień nawierzchni wg normy PN -EN 13501

i) Aktualny dokument potwierdzający wdrożenie przez producenta nawierzchni polityki zarządzania jakością – EN ISO 9001.

j) Gwarancja na oferowaną nawierzchnię wystawiona przez producenta i dotycząca przedmiotowego zadania,

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający będzie wymagał AKTUALNEGO Certyfikatu produktowego World Athletics (IAAF) „Product Certificate” dla oferowanej nawierzchni.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający będzie wymagał aktualnego Certyfikatu produktowego World Athletics (IAAF) „Product Certificate” dla oferowanej nawierzchni.

Zapytanie nr 4:

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający odnośnie nawierzchni prefabrykowanej kauczukowej będzie wymagał dołączenia do oferty jako dokumentu przedmiotowego: Kompletnego raportu z badań odporności na zamrażanie (mrozoodporność), wykonany przez akredytowane laboratorium, potwierdzający określone wymagania.

Pragniemy zwrócić uwagę, iż tego typu dokument sugerowanym jest przez PZLA na stronie <https://pzla.pl/file/7353-nawierzchnie-syntetyczne-wymagania-pzla.pdf>

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wymaga Kompletnego raportu z badań odporności na zamrażanie (mrozoodporność), wykonany przez akredytowane laboratorium, potwierdzający określone wymagania. Zgodnie z Wymaganiami PZLA zatwierdzonymi przez Zarząd Polskiego Związku Lekkiej Atletyki Uchwałą Nr 41/2020 z dnia 15.12.2020 r. Inwestor ze względu na bezpieczeństwo i trwałość, może wymagać wyników badań na odporność ogniową i mrozoodporność.

Zapytanie nr 5:

Czy w zakresie jest wykonanie monitoringu CCTV tylko bieżni czy całości wraz z zapleczem. Proszę o wskazanie które punkty poniżej są już wykonane lub są do wykonania. Zgodnie z PZT teren budynku jest zacieniony na zielono co wskazuje ,że nie jest objętym tym postępowaniem.

System monitoringu wizyjnego należy wykonać tak, aby obejmował obserwacją wybrane miejsca, spełniając założenia projektowe:

- wejścia do budynku, elewacje itp.,
- ciągi komunikacyjne oraz trybuny widowiskowe.

W projektowanym systemie telewizji użytkowej (w części dotyczącej budynku trybun) będą się znajdować łącznie 9 punktów kamerowych, z czego 5 kamer zewnętrznych D/N, 2 kamery wewnętrzne kopułkowe oraz 2 kamery szybkoobrotowe PTZ.

Rozmieszczenie punktów kamerowych przedstawione zostało na rzutach kondygnacji. W przedmiotowym budynku przewiduje się stanowisko stałego nadzoru wizyjnego usytuowane w pom. ochrony/monitoringu na poziomie piętra. W pomieszczeniu ochrony/monitoringu zaprojektowano punkt dystrybucyjny instalacji okablowania strukturalnego współdzielony z urządzeniami systemu monitoringu wizyjnego CCTV

Odpowiedź Zamawiającego:

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie monitoringu CCTV całości wraz z zapleczem. Wejścia do budynku, elewacje itp., ciągi komunikacyjne oraz trybuny widowiskowe są do wykonania. Wszystkie budynki objęte są przedmiotem zamówienia w Zadaniu 2 Budowa i rozbudowa zaplecza sportowego. Kolorem zielonym oznaczono wykonaną większość schodów terenowych. Do wykonania pozostały 3 stopnie schodów terenowych Budynek wejścia głównego realizowany ma być w całości łącznie z zadaszeniem schodów terenowych.

Niniejsza odpowiedź, wyjaśnienia i zmiany służą interpretacji i doprecyzowaniu postanowień SWZ. Zamawiający, jak i Wykonawcy, są związani niniejszą odpowiedzią, wyjaśnieniami i zmianami.

Burmistrz Miasta Kolno

Andrzej Duda