

Kolno, 05.07.2022 r.

Or.0003.14.2022


Pan
Andrzej Szymański
Radny Rady Miasta Kolno

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 20.06.2022 r. informuję, że w dniu 08.04.2022 r. miała miejsce awaria linii średniego napięcia, której właścicielem jest PGE Dystrybucja S.A., zasilająca stację transformatorową SN/nn będącą własnością Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Kolnie Sp. z o. o. (dalej: „Spółka”). Na skutek ww. awarii uległa rozszczelnieniu część ciśnieniowa pracującego w tym czasie kotła WR5/1. Na dzień dzisiejszy dopuszczone do eksploatacji są dwa z trzech zainstalowanych kotłów na ciepłowni miejskiej.

Spółka nie jest w stanie określić kosztów remontu ww. kotła. W tej chwili prowadzone jest postępowanie o udzielenie zamówienia na remont przedmiotowego kotła, które pozwoli na realną ocenę jego kosztów.

W celu wyeliminowania w przyszłości podobnych zdarzeń niezbędnym jest wyposażenie przedmiotowej stacji transformatorowej w nowy agregat prądotwórczy z układem SZR (samoczynnego załączania rezerwy).

Jednocześnie informuję, że średnie miesięczne wynagrodzenie brutto pracownika ciepłowni miejskiej wynosi 4643,06 zł.

BURMISTRZ

Andrzej Duda

Do wiadomości:
Przewodniczący Rady Miasta Kolno