

LEGENDA

proj. sieć cieplna preizolowana

istniejąca sieć cieplna preizolowana

mufy termokurczalne

Zestawienie dla całej sieci:

150/450

1. kolano 90° 150/450 –25szt
2. kolano 90° 150/400 –1szt
3. kolano 90° 150/400 –1szt
4. kolano 90° 150/400 –1szt
5. kolano 90° 150/400 –1szt
6. kolano 90° 150/400 –1szt
7. kolano 90° 150/400 –1szt
8. kolano 90° 150/400 –1szt
9. trójnik płaski prefab. 150/400x150 –1szt
10. trójnik płaski prefab. 150/400x150/400 –2szt
11. trójnik płaski prefab. 150/400x 80/250 –1szt
12. zawór przelotowy 150/530 – 2 szt.
13. studnia z rur karbowanych–1szt.
14. rura 150/450 –1713,9 m

125/400

1. kolano 90° 125/400 –2szt
2. zwężka 150/400x125/400 –1szt
3. trójnik płaski prefab. 125/400x125/400 –1szt
4. zawór przelotowy 125/400 –1szt.
5. studnia z rur karbowanych–1szt.
6. rura 125/400 –1012,9 m

100/315

1. kolano 90° 100/315 –1szt
2. zwężka 125/400x100/315 –1szt
3. trójnik płaski prefab. 100/315x100/315 –3szt
4. trójnik płaski prefab. 100/315x100/200 –1szt
5. zawór przelotowy 100/315 –2szt.
6. studnia z rur karbowanych–2szt.
7. rura 110/400 –1142,6 m

50/200

1. kolano 90° 50/200 –46szt
2. kolano 90° 50/200 –1szt
3. kolano 90° 50/200 –1szt
4. kolano 90° 50/200 –1szt
5. kolano 90° 50/200 –1szt
6. kolano 90° 50/200 –1szt
7. kolano 90° 50/200 –1szt
8. kolano 90° 50/200 –1szt
9. kolano 90° 50/200 –1szt
10. kolano 90° 50/200 –1szt
11. kolano 90° 50/200 –2szt
12. kolano 90° 50/200 –2szt
13. kolano 90° 50/200 –2szt
14. kolano 90° 50/200 –2szt
15. zwężka 150/400x50/200 –2szt
16. trójnik płaski prefab. 50/200x50/200 –1szt
17. zwężka 80/250x50/200 –1szt
18. trójnik płaski prefab. 50/200x50/200 –1szt
19. trójnik płaski prefab. 50/200x 80/250 –1szt
20. trójnik płaski prefab. 50/200x 32/160 –1szt
21. zawór przelotowy 50/200 –14szt.
22. studnia z rur karbowanych–6szt.
23. rura 50/200 –1401,0 m

80/250

1. kolano 90° 80/250 –21szt
2. kolano 90° 80/250 –1szt
3. kolano 90° 80/250 –1szt
4. kolano 90° 80/250 –1szt
5. kolano 90° 80/250 –1szt
6. kolano 90° 80/250 –1szt
7. zwężka 150/250x80/250 –1szt
8. trójnik płaski prefab. 80/250x80/250 –1szt
9. trójnik płaski prefab. 80/250x 50/200 –1szt
10. trójnik płaski prefab. 80/250x 65/225 –1szt
11. trójnik płaski prefab. 80/250x 40/160 –2szt
12. zawór przelotowy 80/250 –1 szt.
13. studnia z rur karbowanych–4szt.
14. rura 80/250 –878,0 m

65/225

1. kolano 90° 65/225 –28szt
2. kolano 90° 65/225 –1szt
3. zwężka 125/400x65/225 –1szt
4. zwężka 150/315x65/225 –1szt
5. trójnik płaski prefab. 65/225x65/200 –1szt
6. zwężka 80/250x65/225 –1szt
7. zawór przelotowy 65/225 –4szt.
8. studnia z rur karbowanych–6szt.
9. rura 65/225 –668,0 m

40/160

1. kolano 90° 40/160 –1szt
2. kolano 90° 40/160 –1szt
3. kolano 90° 40/160 –1szt
4. kolano 90° 40/160 –1szt
5. kolano 90° 40/160 –1szt
6. zwężka 80/250x40/160 –1szt
7. zawór przelotowy 40/160 –3szt.
8. studnia z rur karbowanych–3szt.
9. rura 40/160 –441,0 m

32/160

1. kolano 90° 32/160 –1szt
2. zwężka 80/250x32/160 –1szt
3. zwężka 40/160x32/160 –1szt.
4. trójnik płaski prefab. 32/160 –1szt.
5. studnia z rur karbowanych–3szt.
6. rura 32/160 –913,0 m

Schemat ułożenia mat. kompensacyjnych

Inwestor:	Usługi Projektowe – mgr inż. Krzysztof Dudo 15–400 Łomża, ul. Wojtkiewicza 36		
Obiekt:	BUDOWA OSIEDLOWEJ SIECI CIEPLNEJ Kolno, Osiedle Tysiąclecia		
Część opisowa:	SCHEMAT TECHNOLOGICZNY		
	BIURO WYPISÓW		
Branża:	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Projektował:	mgr inż. Krzysztof Dudo	UM. nr 42	28.12.2011r.
Rzut: P1	Skala: 1:500	Nr zeszytu: 17	