
1:100
1:500
Poziom porównawczy: 114,00 m n.p.m.
Średnica
Spadek
Zagłębienie osi rurociągu (m)
Rzędna osi rurociągu (m)
Rzędna terenu projektowanego
Odległości (m)
3224
38
39Bis
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
2*80/250
2*90/250
2*32/160
L=95,50
L=72,00
L=107,00
L=96,00
L=42,00
L=16,00
L=22,00
L=29,50
L=37,00
1,20 124,80 126,00 Trójnik płaski 150/450
lstn. kabel elektryczny - brak rzędnych
Studzienka kontrolna ø 425 mm, Zawór 80/250
lstn. kanał deszczowy ø 400 mm
1,20 124,60 125,80 Kolano prefabrykowane < 90°
lstn. kabel telekomunikacyjny
lstn. kabel elektryczny - brak rzędnych
1,20 124,30 125,50 Kolano prefabrykowane < 90°
Kolano prefabrykowane < 4°
lstn. kabel elektryczny - brak rzędnych
1,20 124,30 125,50 Kolano prefabrykowane < 3°
lstn. kabel telekomunikacyjny
1,20 125,30 126,50 Kolano prefabrykowane < 90°
lstn. kabel elektryczny - brak rzędnych
Kolano prefabrykowane < 90°
Kolano prefabrykowane < 90°
lstn. kabel elektryczny - brak rzędnych
Kolano prefabrykowane < 90°
1,20 125,70 126,90 Kolano prefabrykowane < 7°
lstn. kabel elektryczny
1,20 123,40 124,60 Kolano prefabrykowane < 90°
Kolano prefabrykowane < 90°
lstn. kabel elektryczny - brak rzędnych
1,20 123,40 124,60 Kolano prefabrykowane < 90°
Kolano prefabrykowane < 90°
lstn. przył. kan. sanitarnej ø 160 = brak rzędnych
1,20 121,30 122,50 Kolano prefabrykowane < 6°
lstn. kanał sanitarny ø 200 mm
1,20 121,30 122,50 Kolano prefabrykowane < 90°
lstn. przył. kan. sanit. ø 160 - br. rzędnych
1,20 120,80 122,00 Kolano prefabrykowane < 90°
Kolano prefabrykowane < 90°
Kolano prefabrykowane < 90°
lstn. kabel telekom. - brak rzędnych
lstn. wod. ø 110 mm - br. rzędnych
lstn. kan. deszcz. ø 315 mm
lstn. kan. sanitarny ø 200
1,40 120,20 121,60 Trójnik płaski 80/250 mm
St. kontrolna ø 425, Zawór 80/250
lstn. przył. wodociągowe ø 32 mm
brak rzędnych
lstn. przył. kan. sanit. ø 160
brak rzędnych
lstn. przył. wod. ø 32 mm
brak rzędnych
1,20 120,70 121,90 Kolano prefabrykowane < 90°
1,20 120,60 121,80 Kolano prefabrykowane < 90°
Granica pasa dróg wojewódzkiej
Proj. kabel elektr. 15 kV
Proj. kabel elektryczny
Proj. kan. telekomunikacyjny
Proj. kanał telekomunikacyjny
lstn. kabel elektryczny + br. rzędnych
Proj. jezdnia ul. Konstytucji 3-go Maja
Proj. kan. deszcz. ø 800 mm
lstn. kabel telekom.-br. rzędnych
lstn. kabel telekom.-br. rzędnych
lstn. przył. wod. ø 50-br. rzędnych
lstn. kable elektryczne - brak rzędnych
lstn. wodociąg ø 65-br. rzędnych
Granica pasa dróg wojewódzkiej
2,40 120,60 123,00 Studzienka kontrolna ø 425 mm.
Zawór 80/250
1,40 120,20 121,60 Trójnik płaski 80/250
lstn. przył. wodociągowe ø 32
brak rzędnych
lstn. kabel telekomunikacyjny
brak rzędnych
lstn. przył. kan. sanit ø 160
brak rzędnych
lstn. przył. wodo. ø 32
brak rzędnych
lstn. przył. kan. sanit. ø 160
brak rzędnych
1,20 120,00 121,20 Studzienka kontrolna ø 425 mm.
Zawór 32/160
12,8 ‰
OBIEKT
OSIEDLOWA SIEĆ CIEPŁA
Kolno, ul. Osiedle Tysiąclecia (ul. Bp. Pocilona 2)
WARSTWA
PROFIL PODŁUŻNY
BRANŻA
SANITARNA
ETAP/ZAM.
P.B.
OPRACOWAŁ
mgr inż. Krzysztof Duda LOM - 42
ARK.
7
SKALA
1 : 100/500
DATA
30.12.2022 r.