

**Miasto Kolno**  
**ul. Wojska Polskiego 20**  
**18-500 Kolno**

RG.271.5.2024

## **Odpowiedź na zapytanie wraz ze zmianą treści SWZ**

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą” na „**Przebudowa ul. Łabno Duże wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą**”.

Do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia (zwanej dalej „SWZ”). Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy udziela odpowiedzi:

### **Zapytanie nr 1:**

W opisie technicznym do projektu technicznego str. 6 kanały deszczowe i przy kanaliki należy wykonać z rur PPSN8. Na rynku występują rury PP SN8 lite o gładkiej ścianie i PP SN8 o ścianie zewnętrznej karbowanej, wewnętrznej gładkiej. Do budowy kanalizacji deszczowej powszechnie stosuje się rury PP SN8 o ścianie zewnętrznej karbowanej, wewnętrznej gładkiej. Rury PP o ścianie karbowanej są znacznie tańsze niż rury PP o ścianie litej a ich zastosowanie pozwoli znacznie obniżyć koszty inwestycji. Czy Zamawiający zezwala na wykonywanie kanalizacji deszczowej z rur PP o ścianie zewnętrznej karbowanej, wewnętrznej gładkiej?

### **Odpowiedź Zamawiającego:**

*Zamawiający dopuszcza zastosowanie rur dwuściennych karbowanych SN8 z PP.*

### **Zapytanie nr 2:**

W opisie technicznym do projektu technicznego str. 5 jest zapis „Na nowo projektowanym odcinku zaprojektowano studnie kanalizacyjne rewizyjne betonowe o średnicach DN800 z osadnikami o głębokości 0,5m.” Czy Zamawiający podtrzymuje średnice studni 800mm?

### **Odpowiedź Zamawiającego:**

*Zgodnie z projektem średnica studni rewizyjnych na nowym odcinku powinna wynosić 800mm.*

### **Zapytanie nr 3:**

Proszę o udostępnienie badań geologicznych gruntu ?

### **Odpowiedź Zamawiającego:**

*Ze względu na jedyni przebudowę istniejącej ulicy nie były wykonywane badania geologiczne gruntu.*

### **Zapytanie nr 4:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PP SN8 dwuściennych ?

### **Odpowiedź Zamawiającego:**

*Zamawiający dopuszcza zastosowanie rur dwuściennych karbowanych SN8 z PP.*

### **Zapytanie nr 5:**

Proszę o udostępnienie profili wodociągu w formacie pozwalającym i ich otwarcie i przeglądanie ?

### **Odpowiedź Zamawiającego:**

*Profile wodociągu zamieszczone są w formacie .pdf. Jest to format ogólnodostępny. Zamawiający otwiera bez problemu załączone do dokumentacji przetargowej profile wodociągu jak też i inne rysunki czy teksty.*

Niniejsza odpowiedź, wyjaśnienia i zmiany służą interpretacji i doprecyzowaniu postanowień SWZ. Zamawiający, jak i Wykonawcy, są związani niniejszą odpowiedzią, wyjaśnieniami i zmianami.

BURMISTRZ MIASTA KOLNO

Andrzej Duda