
Projektowany kanał sanitarny o 200 mm
Studzienka rewizyjna tworzywowa o 1000 mm
Projektowane kable elektryczne
Projektowane podłączenie wpustu
Studzienka rewizyjna tworzywowa o 600 mm
Projektowane podłączenie wpustu
projektowana kanalizacja telekomunikacyjna
Studzienka rewizyjna tworzywowa o 600 mm
Projektowane podłączenie wpustu
Studzienka rewizyjna tworzywowa o 600 mm

Poziom porównawczy 122,00 m n.p.m.

	Sp		S1		S2		S3
Rzędna terenu projektowanego	133,34		133,57		133,84		134,16
Rzędna dna kanału	130,29		130,48		130,68		130,88
Zagłębienie dna kanału			3,09		3,16		3,27
Średnice, materiał / Spadek		o 200 Pipelife PVC-U 3,8 ‰		o 200 Pipelife PVC-U 4,0 ‰		o 200 Pipelife PVC-U 4,0 ‰	
Odległości [m]		50,00		50,00		50,00	

OBIEKT KANALIZACJA SANITARNA KOLNO, UL. 4KD-D - I ETAP	RYS. 11
NAZWA RYS. PROFIL PODŁUŻNY	SKALA 1 : 100/500
STADIUM P.B. / BRANŻA SANITARNA	DATA 01.2008 r.
OPRACOWAŁ: mgr inż. Krzysztof Duda LOM - 42	
SPRAWDZIŁ: mgr inż. Wiesław Gliński LOM - 61	