

RG.271.3.2011

### WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego RG.271.3.2011

Nazwa zadania: Remont budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kolnie

Zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy - prawo zamówień publicznych informuję że w postępowaniu został złożone pytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytanie nr 1 : Proszę o podanie wymaganych minimalnych parametrów wykładziny PCV, takich jak:

- a) homogeniczna czy heterogeniczna
- b) grubość wykładziny
- c) klasa ścieralności
- d) wgniecenie resztkowe itp.

Pytanie nr 2 : Czy prace przy remoncie posadzek będą się odbywały w pomieszczeniach działających czy pustych? Jaką ilość zamawiający jednocześnie udostępni do prac?

Zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy - prawo zamówień publicznych odpowiadam:

Parametry wykładziny PCV:

- a) heterogeniczna
- b) grubość wykładziny : min. 2 mm - zgodnie z zapisami SIWZ
- c) klasa ścieralności: T - zgodnie z zapisami SIWZ
- d) wgniecenie resztkowe:  $\leq 0,2$  mm

Pytanie nr 2 : Prace przy remoncie posadzek będą odbywały się w pomieszczeniach pustych. Możliwe jest udostępnienie wszystkich pomieszczeń do remontu jednocześnie.

BURMISTRZ

*inż. Andrzej Duda*