

RG.271.3.2011

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego RG.271.3.2011

Nazwa zadania: Remont budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kolnie

Zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy - prawo zamówień publicznych informuję, że w postępowaniu zostały złożone pytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1. Proszę o potwierdzenie czy powierzchnia cokołu w pozycji 7 przedmiaru: Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - wywiniecie wykładzin na ściany - 13,106 jest zgodna ze stanem faktycznym? Z zestawienia można wywnioskować, że wyliczenia nie uwzględniają wszystkich ścian pomieszczeń, w których ma być wykonana posadzka.
2. Czy zamawiający zaakceptuje wykładzinę, o lepszych parametrach niż wymagane
 - a) Grubość całkowita 2,5 mm (wymagana 2 mm)
 - b) Grubość warstwy ścieralnej 1,2 mm (wymagana ≤ 1 mm)
 - c) Antypoślizgowość - R11 (wymagana R10)

Pytanie nr 2 : Prace przy remoncie posadzek będą odbywały się w pomieszczeniach pustych. Możliwe jest udostępnienie wszystkich pomieszczeń do remontu jednocześnie.

Zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy - prawo zamówień publicznych odpowiadam:

1. pozycja 7 przedmiaru: Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - wywiniecie wykładzin na ściany – $14,36 \cdot 2 - 1,26 = 27,46 \text{ m}^2$.
2. Zgodnie z zapisami SIWZ minimalne wymagane parametry:
 - a) Grubość całkowita - 2 mm
 - b) Grubość warstwy ścieralnej - 1 mm
 - c) Antypoślizgowość - R10

Burmistrz

inż. Andrzej Duda